

总 说 明

工程名称：遵义市第一人民医院消防改造项目

一、工程概况：

遵义市第一人民医院消防改造项目位于遵义市第一人民医院内。

二、工程招标范围：

范围包括配线、配管、线路排查、维修、报警设备更换等。

三、工程量清单编制依据：

- 1、遵义市第一人民医院消防改造项目工程量表；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013；
- 4、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013；
- 5、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013；
- 6、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、其它需要说明的问题：

工程量按遵义市第一人民医院消防改造项目工程量表计算，实际施工不同时，可据实调整。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市第一人民医院消防改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门诊楼62个防火门模块故障						
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVS2*1.5 4. 材质:铜芯	m	3400			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:明配	m	3200			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86-50 4. 安装形式:明装 5. 备注:带盖板	个	100			
		1号喷淋水泵启动后叶轮与电机接口处漏水						
4	03B002	漏水维修	1. 名称:漏水维修 2. 备注:拆开排查为准	处	1			
		二号楼韦德控制柜故障						
5	030405001001	蓄电池	1. 名称:阀控式铅酸蓄电池 2. 型号:6-GFM-12 3. 容量 (A·h):12V12AH 4. 充放电要求:满足设计要求	个	324			
6	030404036001	显示屏维修	1. 名称:显示屏维修 2. 备注:拆开排查为准	个	18			
7	030404031001	自动电池充电器	1. 名称:自动电池充电器 2. 规格:输入电压AC220V、输出电压范围DC198V~260V, 输出电流范围3A	个	3			
8	030404031002	模拟消防电源	1. 名称:模拟消防电源 2. 规格:输入电压AC220V、输出电压范围DC198V~260V, 输出电流范围3A	个	6			
		隔膜气压罐损坏						
9	031006004001	隔膜气压罐维修	1. 名称:隔膜气压罐维修 2. 型号、规格:Φ1000*1.0Mpa, 有效容积	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市第一人民医院消防改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.45m ³ 3.备注:含维修需要的零件的采购安装					
		门诊楼2层至5层中间楼梯疏散指示标志无电						
10	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 2.5	m	100			
11	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配	m	26			
		一号楼一层疏散走道疏散指示标志无电						
12	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 2.5	m	100			
13	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配	m	30			
		二号楼负二层1号风机房送风机不能远程启动						
14	030108006001	风机维修	1.名称:风机维修 2.备注:能远程启动,不能反馈,线路排查	台	1			
		消防水炮监控无视频						
15	030901014001	消防水炮维修	1.水炮类型:约13米高(营口新山鹰) 2.备注:维修或更换消防水炮	台	1			
		2号楼C区地下车库3个烟感线路故障						
16	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS2*1.5 4.材质:铜芯	m	400			
17	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配	m	350			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵义市第一人民医院消防改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		气体灭火控制器电池故障更换						
18	030405001002	蓄电池	1. 名称: 电池 2. 型号: 12V3. 3AH/20HR 3. 充放电要求: 满足设计要求	个	36			
		科教楼自动泄水阀关闭不严						
19	031003003001	自动泄水阀维修	1. 类型: 自动泄水阀维修 2. 规格、压力等级: DN100	个	1			
		1号楼屋面风机损坏						
20	030108001001	风机电机更换	1. 名称: 风机电机更换 2. 型号: 风量28000m³/h 全压560PA、功率7.5kw 3. 单机试运转要求: 满足设计要求	台	1			
		消防主机点位故障						
21	030904008001	线路排查或报警设备更换	1. 名称: 线路排查或报警设备更换 2. 备注: 1号主机, 2号主机, 3号主机	处	135			
		消防主机点位故障						
22	030904008002	线路排查或报警设备更换	1. 名称: 线路排查或报警设备更换 2. 备注: 综合楼	处	62			
		消防电话杂音较大						
23	03B001	线路排查或设备更换	1. 名称: 线路排查或设备更换 2. 备注: 消防电话杂音较大	处	2			
	2	单价措施项目费						
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

